

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МКДОУ д/с № 101

(Кривошеева И.Ф.)

«27» 09 2021 г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№ _1/

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение г. Новосибирска « Детский сад № 101»

Полное юридическое наименование объекта

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кропоткина 98/2, тел. 226-074-047, ds_101@edu54.ru, ds101nsk@nios.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Департамент образования г. Новосибирска
2. Вид деятельности дошкольное образование
3. Форма собственности муниципальная
Государственная, муниципальная, частная
4. Размещение объекта Отдельно стоящее здание с прилегающим земельным участком, этажей в здании - 2 этажа, год постройки 1989 г.
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 353 человек
6. Функциональное назначение объекта образование
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№№ п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Парковка для посетителей							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	70	К, О	реконструкция	П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	нет	К, О	создание,	П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	нет	К	создание,	П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	нет	К	создание,	П.4.2.1. СП 59.13330.2012
Путь к главному (специализированному) входу в здание							
	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разезда ИК (карманов)	м	2,0 Допустимо 1,2	2,0	К	ремонт	П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	-указатели направления движения		наличие	нет	К, О, Г	установка,	П.4.1.3. СП 59.13330.2012
	- высота бордюра	см	5	-	С		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
	Съезды с тротуаров : уклон вблизи зданий и в затесненных местах		1:12 Допускается 1:10			ремонт	
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	нет	С	установка	П.4.1.10. СП 59.13330.2012
	Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	0,3-0,4 от земли 2-3	-	С	установка	П.5.5 СП 35-105-2001

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№1	выявлено	Инвалиды с нарушением опорно-двигательного	Требуется установка подсветки пути движения	Установка пандуса на подъеме/ спуске к

п/п						адаптации не подлежит	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185	300*250	К	реконструкция	П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (ограждение)		наличие	нет	К, О, С	установка	П.5.1.2 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	Все категории	создание	П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	имеется	Все категории	-	П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
	Лестница к входной площадке			нет			
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	-	О,С	-	П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2	-	О	реконструкция	П.6.6. СП 118.13330.2012
	Высота ступени	см	от 12 до 15	-	О,С	-	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	-	О,С	реконструкция	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	-	О, С, Г	создание	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	-	С	установка	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С	установка	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	-	С	установка	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	-	О,С	установка	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон		наличие	-	О, С	установка	П. 4.1.14 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О, С	установка	П. 6.16. СП 118.13330.2012
	- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С	установка	П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
	Пандус		наличие	нет			
	Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К	200	П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче 1:20 (5%)	-	К	900 Не круче 1:20 (5%)	П.4.1.14 СП 59.13330.2012
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	-	К	150x150	П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон:		наличие	-	К,О	-	П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О	Длиннее пандуса на 30	П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
	Нескользящее покрытие		наличие		К,О,С	установка	П.4.1.16. СП 59.13330.2012
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	-	С	установка	П.4.1.16. СП 59.13330.2012
	Наружный подъемник : вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	нет	К		П.4.1.14. СП 59.13330.2012
	Тамбур						
	Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200	127*167	К	реконструкция	П.5.1.7. СП 59.13330.2012
	Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			р			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	77	К	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	1,5	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	нет	С	установка	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С	установка	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	-	С	установка	П.5.1.5. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		№ 5		Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь порядке реконструкции	-
2.2	Пандус (наружный)	есть		№ 4	имеется	инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь порядке реконструкции	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 6	№ 6		инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь порядке реконструкции	-
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 7	№ 7		ДУ	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь порядке реконструкции	-
2.5	Тамбур	есть	№ 8	№ 8		ДУ	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь порядке реконструкции	Установка тактильного покрытия, нанесение контрастной маркировки

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	

Вход в здание	ДУ	-	№ 9	Индивидуальное решение с ТСП
---------------	----	---	-----	------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа к зоне оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	140	К	Отсутствие возможности обустройства здания - в силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин	П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	90	К,О,С	реконструкция	П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	нет	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола.		К,С	Отсутствие возможности обустройства здания - в силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин	П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90		К,О,С	Отсутствие возможности обустройства здания - в силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие		С	установка	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц)						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90		О,С	Отсутствие возможности обустройства здания - в силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин	П. 6.9. СП 118.13330.2012

3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ 9	№ 9	Выявлено несоответствие требованиям	ДУ	Отсутствие возможности обустройства здания - в силу конструктивны, архитектурно-планировочных причин	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 10	№ 10	выявлено несоответствие требованиям	ДУ	Отсутствие возможности обустройства здания - в силу конструктивны, архитектурно-планировочных причин	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	-	№ 4	имеется	ДУ	-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	отсутствие	Отсутствие возможности обустройства здания - в силу конструктивны, архитектурно-планировочных причин	
3.5	Дверь	есть	№ 12	№ 12	выявлено несоответствие требованиям	ДЧ-И инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках	реконструкция	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 11, № 10	№ 11, № 10	выявлено несоответствие требованиям	ДЧ-И инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением слуха	реконструкция	Ремонт текущий

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Отсутствие возможности обустройства здания - в силу конструктивны, архитектурно-планировочных причин

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	нет	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	-	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)	наличие	Не менее 1	-	Г		П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)	ед.	Не менее 1	нет			
	Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места	кв.м.	12 18	-	К		П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	-	К, О		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту	ед.		-			
	Предприятия торговли			-			
	Ширина полосы движения	см	120	-	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Оборудование (стеллаж, прилавок): высота глубина	см	80 не более 50	-	К		П.7.4.1. СП 59.13330.2012
	Кабины для переодевания ,примерочные кабины со свободным пространством	см	Не менее 150x150		К		П.7.1.14 СП 59.13330.2012
	Доступный расчетно-кассовый пост	наличие	Не менее 1	-	К,О,Г,С		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	см	Не менее 110	-	К,О		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов-</i>						
	Предприятия питания			нет			
	Площадь обеденного зала	кв.м.	Не менее 3 на 1 место	-	К, О,С		П.7.4.5. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около прилавков	см	Не менее 90	-	К,О,С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Высота стола (не менее одного)	см	65-70	-	К		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	120	-	К,О,С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Стойка бара: ширина столешницы высота столешницы	см	160 85	-	К		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Зрительный зал	ед.		нет	К, О		
	Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале 101-150 мест в зале 151-200 мест в зале 201-300 мест в зале	ед.	3 4 5 6 7	-	К		П.7.6.15. СП 59.13330.2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел: для административных, медицинских, соцучреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.		наличие обязательно	имеется	К,О,С	реконструкция	П.5.40, П.5.42 СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	-	К, О,С,Г		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90		К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	габариты доступной кабины в общей уборной	см	Не менее 165 x 180		К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	-	К, О		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	-			П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Душевые кабины (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)		наличие	нет			
	Габариты кабины: открытые со сквозным проходом закрытые	см	120 x 90 180-180	-	К		П.5.3.7 СП 59.13330.2012
	Габариты поддона		Не менее 90x150	-	К		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- опорные поручни*		наличие	-	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- откидное сиденье на высоте	см	48	-	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- наличие ручного душа			-	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	Гардеробные:			нет			П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	- высота расположения индивидуального шкафчика для одежды	см	не выше 130 от пола	-	К		П.7.5.19 СП 59.13330.2012
	-длина скамьи - ширина скамьи - высота скамьи	см	не менее 300 не менее 70 не более 50	-	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012
	- ширина прохода между скамьями	см	Не менее 180	-	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заклучение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 13	№ 13		ДЧ-И(Г,С,О,У)	Ремонт капитальный	Переоборудования для инвалидов категории К

5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г,С,О,У)			Создание помещений для инвалидов

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактичес-кая величина	Для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны		наличие	нет	С	создание	
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	нет	С	создание	П.5.5.4 ;5.5.6. СП 59.13330.2012
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	нет	К, С		П.5.5.4 СП 59.13330.2012
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	нет	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
				нет			
	Указатели, пиктограммы:			нет	С	создание	
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	нет	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	нет	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	нет нет	С	создание	П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	120-160	нет	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	нет	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2012
	Надписи и знаки для идентификации кабинетов*		наличие	нет		создание	
	-высота размещения	см	не выше 150	нет	С		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	нет	С,Г	установка	П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не наткнувшись на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			выявлено			установить

6.2	Акустические средства	нет			выявлено			установить
6.3	Тактильные средства	нет			выявлено			установить

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
. Системы информации на объекте	ВНД			Установка средств информации

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями